



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ГРАХОВСКОГО РАЙОНА

ГРАХ ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА
ул. Ачинцева, 7, с. Грахово, 427730

*Борисовский И.С.
для исполнения*

Директору автономного учреждения
социального обслуживания
Удмуртской Республики
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
Граховского района»

Балобановой С.В.

ул. Муфтеева, д. 3а, с. Грахово, УР

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

20.01.2021 № 44/Прдп7-21-120940005

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой Граховского района с привлечением специалиста - заместителя главного государственного инспектора г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности специализированных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан, расположенных на территории Граховского района, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» настоящий Федеральный закон (далее – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии с п.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ) содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Так, в АУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района» в ходе надзорной деятельности выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

- в специальном доме для одиноких престарелых граждан по адресу: Удмуртская Республика, Граховский район, д. Лолошур-Возжи, ул. Советская, д. 1Б в нарушение требований п. 43 ППР в РФ руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем пожарной защиты;

- в здании по адресу: с. Грахово, ул. Муфтеева, д. 3а в нарушение требований п. 42 ППР в РФ в соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздухопроводах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- в здании по адресу: с. Грахово, ул. Муфтеева, д. 3а в нарушение требований п. 43 ППР в РФ руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем пожарной защиты.

Выявленные нарушения являются недопустимыми, могут привести к аварийным ситуациям, причинению вреда здоровью проживающих лиц.

Кроме того, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму основывается на принципах обеспечения защиты основных прав и свобод человека и гражданина; системности и комплексного использования политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, социальных и иных мер противодействия терроризму; приоритета мер предупреждения терроризма.

Указанные нарушения создают угрозу возникновения пожара, а также совершения террористических актов.

Причиной и условием допущенных нарушений явилось ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей должностным лицом Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района» ответственным за пожарную безопасность, а также отсутствие контроля за работой подчиненных лиц со стороны директора Автономного учреждения социального обслуживания Удмуртской

Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района».


На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 1, 6, 21, 22, 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении закона.
3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора Граховского района.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору Граховского района в письменной форме в течение месяца со дня получения представления.

Прокурор района

старший советник юстиции



Л.И. Якимова