



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов

с. Грахово ул. Азина, 25 тел./факс (34163) 3-13-08 gragpn@mchs-18.ru

с.Грахово

(место составления акта)

«29» сентября 2017г.

(дата составления акта)

«16» час. «30» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
объекта защиты

№ 28/14

На основании распоряжения (приказа): главного государственного инспектора города Можги, Можгинского, Алнашского и Граховского районов по пожарному надзору Миндеева Рината Гафиятовича №28/14 от «08» сентября 2017 г. была проведена плановая выездная проверка объектов защиты по адресу: Удмуртская Республика, с. Грахово ул. Муфтеева д.3а, Удмуртская Республика, Граховский район с. Верхняя Игра ул. Родинская д.26, Удмуртская Республика Граховский район д. Лолошур Возжи ул. Советская д.1Б, на которых осуществляет деятельность Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района», юридический адрес: Удмуртская Республика, с.Грахово ул. Муфтеева д.3а

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место проведения проверки)

* Общая продолжительность проверки: «01» рабочий день, «04» час. «00» минут

№ п/п	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания проверки	продолжительность проверки
1.	14.09.2017 г.	с.Грахово, ул. Муфтеева, д.3а	10 ч. 00 мин.	11 ч. 00 мин	1 часа 00 минут
2.	18.09.2017 г.	Граховский район, с.Верхняя Игра, ул. Родинская, д.26	11 ч. 00мин.	12 ч. 00 мин	1 час.00мин.
3.	18.09.2017 г.	Граховский район, д. Лолошур-Возжи, ул.Советская, д.1б	10 ч. 00 мин.	11 ч. 00 мин	1 час.00мин.
4.	29.09.2017 г.	с.Грахово, ул.Муфтеева, д.3а	15 ч. 30 мин.	16 ч. 30 мин	1 час 00 минут

* Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов

(наименование органа государственного контроля (надзора))

* С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен: директор КЦСОН Граховского района Балобанова С.В.

(руководитель уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Уведомлен(а) о предстоящей проверке «08» сентября 2017 года в «09» час. «00» мин.

Копия распоряжения вручена «08» сентября 2017 года в «09» час. «00» мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

(подпись)

* Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

проверки:

*** Лица, проводившие проверку:** заместитель главного государственного инспектора г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Егоров Сергей Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

*** При проведении проверки присутствовали:** директор КЦСОН Граховского района»
Балобанова Светлана Валерьевна

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения, воздуховодов	<p>с.Верхняя Игра, ул. Родинская, 26</p> <p>ст.87 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п.5.2.5 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012</p> <p>Эффективность средств огнезащиты, применяемых для снижения пожарной опасности материалов, должна оцениваться посредством испытаний по определению показателей пожарной опасности строительных материалов.</p> <p>Эффективность средств огнезащиты, применяемых для обеспечения требуемых пределов огнестойкости конструкций, должна оцениваться посредством испытаний по определению пределов огнестойкости строительных конструкций.</p> <p>п.21 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390;</p> <p>Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (про-</p>	АУСО УР «КЦСОН Граховского района», директор КЦСОН Граховского района»

		питки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год;	
д.Лолошур-Возжи, ул.Советская, д.16.			
2.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на кровле здания	п.24 Правил противопожарного режима в РФ; Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	АУСО УР «КЦСОН Граховского района», директор КЦСОН Граховского района»
с.Грахово ул. Муфтеева д.3			
3.	не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения, воздуховодов	ст.87 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.5 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п.21 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390;	АУСО УР «КЦСОН Граховского района», директор КЦСОН Граховского района»
4.	не обеспечено в полном объеме наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (в наличии 4 шт.)	п.9 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390;	АУСО УР «КЦСОН Граховского района», директор КЦСОН Граховского района»

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

■ **выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

■ **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):** _____

■ **нарушений не выявлено:** _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

4

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____

Фототаблица: _____

Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____

Объяснения: _____

Предписание: №28/14\1\1-4 от 29.09.2017г. _____

***Подписи лиц, проводивших проверку:**

Заметитель главного государственного инспектора г.Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору

С.А.Егоров

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор КЦСОН Граховского района Балобанова Светлана Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» сентября

2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99

ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород – 8-800-100-11-20

МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99