



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов

УР, с.Грахово ул. Азина д.25 , телефон 3-13-08

e-mail: gragn@mchs-18.ru

с. Грахово

«29» сентября 2017 г.

16 час.30 мин.

Предписание № 28/14/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Автономному учреждению социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района», директору Комплексного центра социального обслуживания населения Граховского района

во исполнение распоряжения № 28/14 от «08» сентября 2017 г. выданного Главным государственным инспектором города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Миндеевым Ринатом Гафиятовичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «14» сентября 2017 г. по 16 ч. 30 мин. «29» сентября 2017 г. проведена плановая выездная проверка объектов защиты по адресу: Удмуртская Республика, с. Грахово ул. Муфтеева д.3а, Удмуртская Республика, Граховский район с. Верхняя Игра ул. Родинская д.26, Удмуртская Республика Граховский район д. Лолошур Возжи ул. Советская д.1Б, на которых осуществляет деятельность Автономное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения Граховского района», юридический адрес: Удмуртская Республика, с.Грахово ул. Муфтеева д.3а

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Егоров Сергей Алексеевич

совместно с: директором КЦСОН Граховского района Балобановой С.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	4.	5.
с.Верхняя Игра, ул. Родинская, 26				
28\14\1\1-1	не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных чердачного воздуховодов	проверка (пропитки) конструкций помещения,	ст.87 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.5 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п.21 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390;	05.09.2018 г.
д.Лолошур-Возжи, ул.Советская, д.1б.				
28\14\1\1-2	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на кровле здания		п.24 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390	05.09.2018 г.
с.Грахово ул. Муфтеева д.3				
28\14\1\1-3	не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных чердачного воздуховодов	проверка (пропитки) конструкций помещения,	ст.87 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.5 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012 п.21 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390;	05.09.2018 г.
28\14\1\1-4	не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения		п.9 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390;	05.09.2018 г.

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Егоров С.А.

(должность фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получила:

директор КЦСОН Граховского района» Балобанова Светлана Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

29 сентября 2017 г.

(подпись)

*Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород - 8-800-100-11-20
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99*